

**Úřad městské části města Brna
Brno-Královo Pole
Odbor územního a stavebního řízení
Palackého tř. 59, 612 39 Brno**

Č.j. 08/4349/US/503/To

Brno 9.7.2008

Č.j. 08/43450/US/504/To

Č.j. 08/4351/US/505/To

Vyřizuje : Bc. J.Tošovský, t.č.5 415 88 253

Pan

Jan Martinec

Tř.Generála Píky 9

613 00 BRNO

Sdělení

Na základě e-mailového podnětu pana Michala Kunovského ze dne 10.6.2008 sdělujeme následující.


Dne 1.7.2008 byl na stavbě „Nástavba 8.a 9. N.P. na objektu bytového domu Tř.Generála Píky 9, Brno, na pozemcích p.č.465/8, 465/18, 465/24, 465/25 vše k.ú.Černá Pole“ proveden pracovníky stavebního úřadu ÚMČ Brno-Královo Pole stavební dozor ve věci skutečností týkajících se hromosvodu uvedených ve výše uvedeném podnětu.

Na místě samém bylo zjištěno, že na uvedené, dosud nedokončené stavbě, jsou realizovány zatím 4 svody hromosvodu (viz revizní zpráva ze dne 28.8.2007, ze které vyplývá, že revidované hromosvodní zařízení je schopné bezpečně chránit objekt před úderem blesku); dalších 6 svodů hromosvodu umístěných na objektu není funkčních.

Dle sdělení přítomného stavbyvedoucího pana Krejčího bude termín dokončení hromosvodu v návaznosti na dokončení fasády upřesněn stavebníkem, tj. společností Metallor Bau, s.r.o., resp. jejím zástupcem, panem F. Opletalem, po jeho návratu z dovolené.

Stavební úřad sděluje, že dle schválené projektové dokumentace má být objekt vybaven celkem 14 kusy hromosvodních svodů. Funkčnost dalších, dosud nedokončených hromosvodních svodů, bude stavebním úřadem kontrolována v probíhajícím kolaudačním řízení.

Úřad městské části města Brna
Brno - Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 39 Brno
odbor územního a stavebního řízení
(3)


Bc. Jaroslav Tošovský
referent OÚSR ÚMČ Brno-Královo Pole